

Projekt

Telepítő cég

Keresztnév

Vezetéknév

Építkezések ellenőrző listái

Képzett és tapasztalt szerelő csoport A szerelést szakemberek végzik.

Az aktuális szerelési útmutatók minden összeszerelendő termékhez (digitális vagy nyomtatott) a helyszínen rendelkezésre állnak.

A szerelési munkálatokra vonatkozó munkavédelmi utasításokat, beleértve a védőruházatra érvényes szabályzásokat ismerik és betartják.

A helyi adottságokat szem előtt tartó projektleírás a statikus számításokkal együtt elkészült, és a helyszínen rendelkezésre áll (digitális vagy nyomtatott formában).

A tető és a tetőszerkezet statikus stabilitását a kiegészítő terhelésekkel együtt PV-berendezéssel ellenőrizték és jóváhagyták.

Lapostetők: A PV-berendezés adatai szerint a tetőfelület és a szigetelés teherbíróképessége megfelel a helyi nyomásterhelésnek.

Lapostetők: A tetőfelületeket megtisztították a szennyeződésektől. A súrlódási együttható kiszámítására és dokumentálására az irányelvnek megfelelően került sor (lásd www.renusol.com). A súrlódási együttható megfelel a projektleírásban a ballasztszámítással kapcsolatos információknak. Amennyiben mégsem, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Renusol munkatársaival a ballasztozás újraszámítása érdekében.

A szerelőanyagokat és a többi elemet ellenőrizték. Vizuális eltérést nem állapítottak meg.

A modul gyártójának szerelési utasításait elolvasták és betartották.

A potenciálkiegyenlítésre vonatkozó helyi előírásokat betartották.

A projektdokumentációt átadták a végfelhasználónak.

A rendszeres karbantartásra vonatkozó szerződést az ügyféllel megkötötték. A jövőre vonatkozóan meghatározták a rendszeres karbantartási munkálatok időintervallumait.